

## F.A.Q.

**Fornitura e posa di schermo in pannelli led per il palazzetto dello sport “Palalido” di Milano, con funzione principale di tabellone segnapunti per gli eventi agonistici REP. 2/2018 - CIG: 73831819B2.**

**D.1** In riferimento al bando in oggetto, relativamente al Paragrafo ‘Caratteristiche generali del Software’ è possibile valutare una soluzione Cloud Based invece che OnPremise per quanto concerne l’infrastruttura di erogazione del servizio CMS?

**R.1** Si.

**D.2** Si richiedono i seguenti chiarimenti:

- a) Quale è il formato dei segnali da registrare (Composito Analogico, HDMI, SDI)?
- b) Quale è la risoluzione dei segnali da gestire?
- c) Quanti segnali video e audio bisogna registrare per poter effettuare successivamente il replay?
- d) Quante immagini devono essere visualizzate su uno stesso LED (split screen, picture in picture)?
- e) Chiediamo se i LedWall principali e i secondari devono essere alimentati contemporaneamente da sorgenti video diversi?
- f) Se le sorgenti di alimentazione ai Led devono essere diverse, sono sufficienti 2 sorgenti ovvero una sorgente per i Led principali e una per i Led secondari?

**R.2** a) HD-SDI.

b) PAL

c) 4

d) 4

e) Si

f) Si

**D.3** Si richiedono i seguenti chiarimenti:

- a) dalla documentazione ricevuta non si evince chiaramente la posizione dei golfari ed il loro numero. Potete cortesemente indicare sulla pianta che avete distribuito il numero e la posizione dei golfari?
- b) Potete comunicarci la dimensione delle porte di accesso al campo per poter valutare quale piattaforma idraulica utilizzare per i lavori in quota?
- c) Carico ammissibile sul campo di gioco
- d) Possibilità di utilizzo di piattaforma con motore diesel all’interno della struttura

**R.3** a) I golfari possono essere applicati in corrispondenza di qualsiasi nodo della struttura reticolare.

b) 240 larghezza, 215 altezza.

c) La soletta è su terrapieno ed in cemento e perciò carrabile per piattaforme elevatrici.

d) Nel rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

**D.4** Si richiedono i seguenti chiarimenti

a) quesito riferito al software, fermo restando che il nostro software può interagire a 360° con i protocolli di centraline dmx, vorremmo una descrizione più dettagliata di quali funzioni dovrebbero esse coordinate tra dmx e software:

a1) con che criterio verrà valutata la flessibilità e possibilità di integrazione?

a2) ci sono funzioni aggiuntive necessarie all’impianto che non sono elencate tra le caratteristiche generali?

a3) con che modalità è prevista un’interazione tra software di gestione contenuti e DMX, manuale o automatica ? con quale criterio?

a4) è necessario prevedere un’attivazione del DMX rispetto a quali specifici eventi?

b) quesito riferito all’hardware:

b1) quale luminosità massima è richiesta?

b2) è richiesto un brand specifico del chip led?

c) quesito riferito all'applicazione:

c1) quali discipline sportive saranno praticate?

**R.4 a1) Maggiore flessibilità e maggiore possibilità di integrazione corrisponde a punteggio più alto.**

**a2) No.**

**a3) Le modalità saranno oggetto della proposta tecnica dei concorrenti.**

**a4) Da definire con aggiudicatario.**

**b1) MAX 500 CD/MQ.**

**b2) No.**

**c1) Basket, Volley, Tennis, Calcetto, Pugilato, Ginnastica artistica, Arti marziali, Scherma, Pallamano.**

**D.5** Relativamente al collegamento con la consolle degli arbitri ci potete specificare la marca e il modello della consolle (ad es.: Bertele' e/o Favero o altre marche)?

**R.5** La marca ed il modello della consolle sono quelli adottati dalle federazioni sportive competenti.