



- NOTE**
- LOCALI PRIVI DI MATERIALE DURANTE LE MANIFESTAZIONI
 - MAGAZZINI SGOMBRATI
 - NUMERO PERSONE IN OGNI SU MEDIANO PERCORSO
 - SETTORE DI INFLUENZA IDRANTI (30m)
 - ESTINTORE
 - IDRANTE
 - ATTACCO AUTOPOMPA VVF
 - QUADRO ELETTRICO
 - LA CENTRALE TERMICA SI TROVA ALL'ESTERNO DELL'IMPIANTO E SERVE SIA IL PALAZZETTO SIA IL CENTRO RPA/MONTI
 - LA CENTRALE TERMICA HA UNA POTENZA DI 800kW ED È STATO REALIZZATO IL C.P.N. 307545.
 - LA CAPACITÀ DELLO SPAZIO RISERVATO AGLI SPETTATORI È DI 351 PERSONE. LO SPAZIO PER GLI SPETTATORI È COSTITUITO DALLA TRIBUNA, IN GRADONI DI CEMENTO CON ELEMENTI DI SEDUTA. LO SPAZIO DEGLI SPETTATORI È SEPARATO DALL'AREA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DA UN PARAPETTO.
 - L'IMPIANTO È PROVISTO DI UN SISTEMA ORGANIZZATO DI VIE DI ESODO, DIMENSIONATO IN BASE ALLA CAPACITÀ DELLA ZONA SPETTATORI E DELLA ZONA ATTIVITÀ.
 - TUTTE LE USCITE DI EMERGENZA HANNO LARGHEZZA NON INFERIORE AI 2 MODULI (120 CM) E SONO DOTATE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PREVISTE DALLA LEGGE.
 - IDUE SERVIZI DI SUPPORTO DELLA ZONA SPETTATORI SONO SEPARATI PER SESSO. HANNO UN ANTIBASINO E ENTRAMBI SONO DOTATI DI UN SERVIZIO IGIENICO A NOBILIA PERI PORTATORI DI HANDICAP.
 - I NUOVI CONTROSOFFITTI DELLA PALESTRINA E DELL'AREA PRINCIPALE (DUE PRESENTI) HANNO CLASSE Ra 90.
 - LA STRUTTURAZIONE È DOTATA DI UN IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA CHE ASSICURA NELLE VIE DI ESODO UN LIVELLO DI ILLUMINAZIONE MINIMAMENTE AI 5 LUX.
 - GLI ESTINTORI SONO DISTRIBUITI UNIFORMEMENTE NELL'AREA DA PROTEGGERE. GLI IDRANTI RIESCONO A PROTEGGERE TUTTE LE AREE CON PRESENZA DI ATTIVITÀ.