



NOTE

- LA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE ALL'ESTERNO DELLA PISTA E IN ASPALTO, MENTRE ALL'INTERNO DELLA PISTA E IN ERBA SINTETICA, SONO ALLA PRIMA CORSA.
- LUNGO TUTTO IL PERIMETRO DELLA ZONA INTERESSATA DAI LAVORI, DOVRA' ESSERE TAGLIATA, RIMOSSA ED ACCANTINATA UNA FASCIA DI UN METRO DI ERBA SINTETICA, PER POI ESSERE RIPRISTINATA NELLA STESSA SEDE AL TERMINE DELLE OPERE DI INSTALLAZIONE DELLA NUOVA RECINZIONE. LA RESTANTE PARTE DI ERBA SINTETICA DOVRA' ESSERE COPERTA E PRESERVATA.
- IL PARAPETTO ESISTENTE, ALTO 1 m, E IL SUO CORONA O DI FONDAZIONE DOVRANNO ESSERE RIMOSSI.
- LA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE, IN CONGRUENZA DEI NUOVI PIANTI DA CREARE, DOVRA' ESSERE TAGLIATA PER PERMETTERE IL GETTO DEL PIANTO E LA RELATIVA SCARPATA.
- I NUOVI PIANTI, POSATI AD INTERASSE 2,5 m (MEZZERA), SARANNO IN C/S CON ADESGIATI ARMATURA, I PIANTI SARANNO FORMATI TRAMITE CASSIFORME.
- I NUOVI PIANTI AVRANNO DIMENSIONI 100x100x50 cm, ED OGNI PIANTO CONTERRA' UN BICCHIERE IN PVC Ø250 CON MALTA ANTITIRITO PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE PIANTINE DELLA RECINZIONE.
- IL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA ZONA ESTERNA ALLA PISTA E INTERESSATA DAL PROGETTO DI CREAZIONE DEL NUOVO PISTINO COPERTO NON FA PARTE DI QUESTO PROGETTO (V. TAV. MAE).
- LA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE INTERESSATA DAGLI SCAMI DOVRA' ESSERE RIPRISTINATA CON UNO STRATO DI GHIAIA, UNO STRATO DI TOUT-VENANT, UNO STRATO DI BINDER E UNO STRATO DI USURA.
- ALL'INTERNO DELLA PISTA DOVRA' ESSERE RIPRISTINATO IL TAPPETO DI ERBA SINTETICA.
- LA NUOVA RECINZIONE DOVRA' ESSERE DEL TIPO SEPARATORE PERIMETRALE RANGIFOLLIA PER IMPIANTI SPORTIVI, A NORMA UNI EN 13200-3, RIENTRANTE NELLA CATEGORIA DI BARRIERE ESTERNE TIPO1. BARRIERE PERIMETRALE ESTERNE E BARRIERE PER L'ATTIVITA' DEL PROGETTO A1, E CONGRUO ALLA PRESCRIZIONE DEL D.M. 18 MARZO 1998 "NORME PER LA SICUREZZA E LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI" E.S.M.I., LA NUOVA RECINZIONE SARA' COSTITUITA DA PANNELLI ELETTROSALDATI MODULARI E RIGIDI IN DOPPIO TONDO DI ACCIAIO, VINCOLATA A PIANTINE IN ACCIAIO SEZIONE 60x20x2,8 mm, DOVRA' ESSERE DEL TIPO SENZA ANTICAVALCO, ZINCATO E VERNICIATA CON COLORE DA CONCORDARE CON LA D.L. FORNITA IN PANNELLI MODULARI L=2925 mm (INTERASSE PIANTINE) A MAGLIA 55x200 mm, DOPPIO FILO ORIZZONTALE DA 8 mm E FILO VERTICALE DA 6 mm, PIANTINE IN TUBOLARE 60x20x3, CORRENTI ORIZZONTALI E RELATIVI ATTACCHI. LE PIANTINE DEVONO ESSERE DEL TIPO A GENAIATAE CON 6 ATTACCHI, CORRENTI ORIZZONTALI LUNGHEZZA 2463 mm CON 3 ATTACCHI.
- DOVRANNO ESSERE INSTALLATI UN CANCELLO PEDONALE DA 1,5 m E UN CANCELLO CARRODA DA 5 m, CON LO STESSA TIPOLOGIA, PROFILI, DISEGNO E COLORE DELLA NUOVA RECINZIONE.
- TUTTE LE OPERE DA FABBRICAR DOVRANNO AVERE IDONEA CERTIFICAZIONE.

