

F.A.Q.

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VASCA 50mt DEL CENTRO SPORTIVO SAINI DI MILANO REP. 03/2013 – CIG: 5202206432 – CUP: H47E13000160004

D.1

le categorie OS3 ed OS30 sono subappaltabili al 100% o è obbligatorio ricorrere ad ATI o avvalimento?

R.1

vedasi Art. 7, Capo I, Informazioni generali del Disciplinare di Gara pubblicato sul sito <http://www.milanosport.it>

D.2

- a) in riferimento al punto c) del disciplinare di gara, si chiede se l'atto costitutivo o lo statuto della società devono essere prodotti solo in sostituzione del Camerale
- b) in riferimento alla dichiarazione da rilasciare di cui al Capo II, lett. b) punto 13 è sufficiente indicare le categorie (OS03 e OS30) con l'impegno di subappaltare ad imprese con idonea qualificazione o bisogna indicare anche il nominativo dell'impresa?
- c) i chiarimenti vengono pubblicati sul sito?

R.2

- a) L'atto costitutivo e lo statuto vanno prodotti solo in sostituzione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- b) In sede di gara è sufficiente la dichiarazione di voler subappaltare; non è necessario indicare il nominativo dell'impresa.
- c) Vedasi Art. 18, Capo I, Informazioni generali del Disciplinare di Gara.

D.3

In alternativa alla qualifica OS3 I si può usufruire della qualifica OG11 I?

R.3

Per la tipologia delle lavorazioni in appalto, può trovare applicazione l'art. 79, co. 16, secondo cpv, D.P.R. 207/2010 che prevede la possibilità rappresentata in domanda.

D.4

al punto n. 38 del CME: Verniciature Impermeabilizzanti. Che materiale intendete utilizzare visto il costo di € 8,25 molto ridotto?

R.4

Il prodotto richiesto nella voce 38 è una guaina liquida a base di emulsione bituminosa con resina elastomerica, che deve mantenersi elastica in tutte le condizioni ambientali e non deve subire l'aggressione chimica di sali, solfati, cloruri e anidride carbonica. Il prodotto, da posare su supporto già pulito e liscio, deve permettere la posa diretta delle piastrelle di rivestimento. La posa della guaina deve essere completa di pezzi speciali come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, bande elastiche per i punti critici quali angoli e giunti di dilatazione.

D.5

- a) nel modulo B punto 10): a cosa si riferiscono le 2 caselline?
- b) indicando i lavori da subappaltare (OS03 – OS30) deve necessariamente essere prodotta la qualificazione o va fatta solo in caso di aggiudicazione?
- c) nel punto 18 D): per questa gara viene richiesta la classifica SOA OG1 classifica II, dobbiamo tener conto di quanto espresso in questo punto?

R.5

- a) E' necessario fleggare la seconda casellina con cui si attesta il possesso della SOA per la sola costruzione nelle categorie e classifiche che si vanno ad elencare: la prima casellina è opzionale e non necessaria e si riferisce alle SOA che contemplano anche la progettazione.
- b) La qualificazione del concorrente che partecipa alla procedura, e che deve essere dimostrata in sede di gara, è quella indicata nell'Art. 7, Capo I, Informazioni generali del Disciplinare di Gara; la qualificazione del subappaltatore dovrà essere prodotta a seguito di aggiudicazione e successiva istanza di subappalto.
- c) Premesso che la let. D) del Capo II del Disciplinare di gara (pag. 8) non contempla il punto 18, ove il quesito si riferisce a quanto riportato alla let. D) (pag. 8) relativamente all'attestazione SOA, si precisa che per classifiche pari o superiore alla III, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della certificazione di cui all'art. 2, comma 1 let. q) del D.P.R. 34/2000, così come previsto anche dall'art. 63, co.1 del D.P.R. 207/2010. Resta inteso che per la partecipazione alla gara *de qua*, le classifiche delle categorie sono quelle indicate all'Art. 7, Capo I, Informazioni generali.