



LEGENDA

PAVIMENTAZIONE ESISTENTE - CEMENTO GRANIGLIATO

PASTRELLI DI CLINKER 30x30cm

PASTRELLI DI CLINKER 12x24,5cm

CEMENTO GETTATO IN OPERA

NOTE

- IL PAVIMENTO ESISTENTE TUTTA L'AREA E' IN CEMENTO GRANIGLIATO GETTATO IN OPERA.
- IL RIFACIMENTO DELLE PAVIMENTAZIONI INTERESSATE SULLA PARTE COPERTA DALLA STRUTTURA INVERNALE, I PAVIMENTI ESTERNI ALLA STRUTTURA, CHE COMUNQUE SARANNO OGGETTO DI DEMOLIZIONE A CAUSA DELLA CREAZIONE DELLA NUOVA VASCA DI COMPENSO, SARANNO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO GETTATO IN OPERA; LA FINITURA DOVRA' ESSERE QUANTO PIU' SIMILE A QUELLA DEL CEMENTO GRANIGLIATO ESISTENTE.
- IL PAVIMENTO DEL BORDO VASCA DEVE ESSERE IN CLINKER ANTISURRICUIOLO RT1 (CLASSE B, PER ESTERNI, CON DIMENSIONE 60x40 cm E SPESSORE 13 mm), INGELIVO, RESISTENZA 26 kg AL CARICO CONCENTRATO, COLORE GRIGIO CHIARO.
- IL BIANCO E I RIVESTIMENTI DELLA VASCA DEVONO ESSERE IN CLINKER, CON PASTRELLE DELLE DIMENSIONI 12x24,5 cm; TUTTE LE PASTRELLE DEVONO ESSERE DI COLORE BIANCO. AD ECCEZIONE DELLE FASCE DI SEGNALEZIONE DI COLORE BLU.
- LA POSA DELLE PASTRELLE DEVE RISPETTARE QUANTO CONTENUTO NELLE NORME ENI, EN14, (VAL. SCHEMA DI POSA) E COMUNIQUE VERIFICATO IN CANTIERE CON LA D.L. LA GEOMETRIA DI POSA, RIPORTATA SUL DISEGNO E PARAMENTE INDICATIVA.
- LA TRIBUNA ESISTENTE DEVE ESSERE SPOSTATA VERSO LA STRUTTURA DI COPERTURA DI 10 cm, PER PERMETTERE IL PASSAGGIO DEGLI SPETTATORI (1,2 m).